



COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento Coordinamento Attuativo P.N.R.R:
Ufficio Ingegneria Strutturale
ed opere d'arte stradali edilizia sportiva
Via Scali del Vescovado, 24/26 Livorno

VERBALE DI ACCERTAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA
(Art. 140.del D.Lgs. n. 36/20203)

Premesso che in data 14 e 15 marzo 2025 il territorio comunale è stato interessato da rilevanti fenomeni atmosferici avversi che hanno comportato frane e allagamenti.

Considerato che la Regione Toscana in data 13 marzo 2023 aveva emanato un bollettino di criticità assegnando un codice arancione per rischio idraulico e in via precauzionale con ordinanza sindacale erano state chiuse scuole e parchi, oltre ad aver invitato la popolazione ad adottare tutte le misure di autoprotezione.

Il giorno 19 marzo 2025, a seguito dei fenomeni meteorologici avversi il sottoscritto Ing. Signorini Enrico coadiuvato dal Geom. Fabrizio Baraglia, tecnici tutti dell'Amministrazione Comunale di Livorno, si è recato presso il Ponte di Via Remota constatando quanto segue :

-scalzamento della fondazione del ponte tale da mettere a nudo la palificata per un'altezza di circa 2 metri lato abitazioni, mentre sul lato della strada di Via di Popogna tale danno si presenta più lieve;
-asportazione completa della protezione in pietra dell'alveo per un tratto considerevole con frana in atto della sponda sul lato di Via di Popogna (indicativamente a metri 3 dal ciglio della sponda attuale).

-Vista l'attivazione del portale delle segnalazioni SOUP RT, in conformità con il DGR247/2023 e l'avvio delle procedure per il ristoro delle spese relative al ripristino dei danni subiti dall'alluvione ai sensi dell'art. 25 comma 2 lett b) del D.Lgs. 1/2018;

-Preso atto di tale situazione, si ritiene necessario e non procrastinabile intervenire con assoluta urgenza per l'esecuzione dei lavori necessari a tutela della incolumità dei fruitori di tale manufatto;

Tutto ciò premesso

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **19** del mese di Marzo , il sottoscritto Ing. Signorini Enrico

Attesta

la sussistenza delle circostanze di somma urgenza di cui all'art. 140 commi 1 e 2 del D.Lgs 36/2023
e di superamento dell'emergenza di cui all'art. 2 comma 7 del D.Lgs. 1/2018

e Dispone

al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità garantendo la fruibilità e la sicurezza della struttura interessata dall'evento, occorre procedere senza indugio alcuno come di seguito indicato :

- pulizia dell'alveo in prossimità del ponte con rimozione completa di quanto possa costituire ostacolo al deflusso delle acque ed alle lavorazioni necessarie al rinforzo delle spallette;
- rimozione (per quanto tecnicamente possibile) di qualunque residuo e delle pietre rimaste all'interno della palificata di fondazione (lato abitazioni) durante l'evento in oggetto;
- protezione laterale della palificata inglobandola in un getto continuo di cls (classe C25/30 o superiore e di caratteristiche idonee per tale esposizione) previo posa di armature per il collegamento delle estremità della parte a vista, casserratura atta a mantenere la geometria della fondazione sovrastante e conferire idonea sagomatura ai fini del deflusso delle acque;
- rivestimento del getto di cui sopra con pietrame analogo a quello esistente garantendone idonea solidarizzazione con malte/cementi idonei ;
- intervento analogo anche sul lato di Via di Popogna previo rimozione e rifacimento della massicciata esistente ;
- regolarizzazione del fondo alveo onde garantire idonea protezione della base delle spalle da futuri fenomeni di scalzamento .

Sentito inoltre l'operatore TOGNETTI FABIO con sede a

PONTASSERCHIO (PI), Via B. BUZZI n.16 ,

individuato nel rispetto dei principi generali del D.Lgs. 36/2023 che si è dichiarato disponibile all'esecuzione dei lavori necessari e che nulla ha da obiettare sulle modalità operative stabilite nonché sull'esecuzione delle lavorazioni da effettuare salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse ;

- Considerato che il corrispettivo dei lavori è inferiore ad €.500.000,00;
- Verificati i requisiti di idoneità professionale del suddetto operatore economico;
- Considerato altresì che l'operatore economico, come da documentazione già depositata è in possesso di tutti i requisiti per poter svolgere l'attività nel rispetto delle vigenti normative e non presenta alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023

si affida

alla ditta TOGNETTI FABIO con sede a PONTASSERCHIO
(PI), Via B. Buozzi n. 16,

i lavori di ripristino e messa in sicurezza delle fondazioni del ponte di cui sopra ubicato in Via Remota per i quali, a seguito delle operazioni sopra indicate, sarà redatta specifica perizia giustificativa facendo riferimento al Prezzario della Regione Toscana anno 2025 salvo lavorazioni ivi non previste per le quali occorrerà definire specifici nuovi prezzi.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Livorno 19/03/2025

L'esecutore

TOGNETTI FABIO
Via B. Buozzi, 16
Tel/Fax 0584 55174
56010 PONTASSERCHIO (PI)
P.IVA 01347060467 C.F. TGNFBA59A14A562V

Il tecnico

NR.U.P.

